




CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM:
COR COR PENA
1 7 0,15
2 7 0,25
3 7 0,35
4 7 0,20
5 7 0,40
6 7 0,50
7 7 0,60
8 8 0,20
9 7 0,20
30 7 0,10
31 7 0,30
32 7 0,30
250 250 0,15
251 251 0,15
252 252 0,15
253 253 0,15
254 254 0,15
255 255 0,15



Planta de localização
Obs.: sem escala

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES		FUNÇÃO
Rui Arruda Camargo	Kleber Nogueira da Cruz	Engenheiro Tecnólogo

VERIFICAÇÃO TÉCNICA RESPONSÁVEL — CPOS

DADOS / FONTE DE BASE

LEGENDA	
Símbolo	Descrição
—	Gaiola de Faraday, distribuída sobre a cobertura da edificação, constituída de barra chata de alumínio de 1 x 1/8 pol.
—	Malha de aterramento constituída de - cabo de cobre nú de 50mm², enterrada no solo a 500mm de profundidade
⚡	Condutor de descida constituído de barra chata de alumínio de 1/2 x 1/8 pol.
●	Terminal aéreo 38 pol. x 600mm
⊙	Caixa de inspeção de aterramento em PVC, com Ø 250mm e tampa metálica.
⊙	Captor tipo Franklin sobre mastro metálico com 3m de altura

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ASSINATURA
2	REVISÃO GERAL	JUN / 2005	
1	REVISÃO GERAL	FEV / 2005	
0	EMIÇÃO INICIAL		



Companhia Paulista de Obras e Serviços
Rua Tietê nº 70 - Vila Mariana - São Paulo - Cap. 04019-003 - Tel. (011) 3 9529 0022 - cpo@cpoos.com.br

EMPREENDIMENTO / CLIENTE

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO
NA REGIÃO DA MATA ATLÂNTICA - PQ. ILHABELA

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: A 4 0 2 6 2

LOCAL / MUNICÍPIO

PRAÇA ALFREDO OLIANI, S/N
ILHABELA - SP.

ÁREA TÉCNICA

ELÉTRICA

E - A1 - 006
REV - 2

PLANTAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS
ATMOSFÉRICAS "PÁRA RAIOS"

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 50 1 1.50m	1 : 50	JAN / 05

ESCRITÓRIO TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DE CAMPOS	A.R.T. 0600317857
---	----------------------

APROVAÇÃO CPOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DE CAMPOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELY FERNANDES VIEGAS JR.

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DA CPOS. NÃO PODEMOS SER REPRODUZIDO, NO TODO OU EM PARTE, SEM SUA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

ARQUIVO: E - A1 - 006

ESC. PLOTAGEM: 1 = 1