



CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:
COR COR PENA
1 7 0,15
2 7 0,25
3 7 0,35
4 7 0,20
5 7 0,40
6 7 0,50
7 7 0,60
8 7 0,20
9 7 0,20
10 7 0,10
11 7 0,30
12 7 0,30
13 250 0,15
14 251 0,15
15 252 0,15
16 253 0,15
17 254 0,15
18 255 0,15




Planta Pavimento Térreo




Planta Primeiro Pavimento

DETALHE 1



DETALHE 2



NOTAS:

1 - PARA DIAGRAMA DE QUADRO E TABELA DE CARGA VER FOLHA E-A1-001.

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES	FUNÇÃO
Rui Arruda Camargo	Engenheiro
Kleber Nogueira da Cruz	Tecnólogo

VERIFICAÇÃO TÉCNICA RESPONSÁVEL — CPOS

DADOS / FONTE DE BASE

LEGENDA

Símbolo	Descrição
	Quadro terminal de luz e força com instalação aparente
	Eletroduto confeccionado em aço galvanizado à fogo com seção nominal de 1 pol., com instalação aparente no teto ou parede
	Rodapé falso de 3 vias, confeccionado em metal, com tampa de encaixe
	Condutor fase, retorno, neutro e terra no interior do eletroduto Cada traço representa um condutor. A letra minúscula indica o número do circuito. Condutores com seção não indicada considerar 2,5 mm²
	Circuito que desce
	Circuito que sobe
	Ponto de lógica
	Ponto de telefone
	Tomada elétrica para micro-computador (300mm do piso) A letra minúscula indica o número do circuito Tomada com potência não indicada considerar 300 VA
	Tomada elétrica baixa na parede (300mm do piso) A letra minúscula indica o número do circuito Tomada com potência não indicada considerar 100 VA
	Tomada elétrica média na parede (1.300mm do piso) A letra minúscula indica o número do circuito Tomada com potência não indicada considerar 100 VA
	Tomada elétrica alta na parede para chuveiro (2000mm do piso) A letra minúscula indica o número do circuito Tomada com potência não indicada considerar 100 VA
	Caixa de passagem metálica com instalação de sobrepor
	Disjuntor termomagnético unipolar A letra minúscula indica a corrente nominal de desarme.
	Disjuntor termomagnético bipolar A letra minúscula indica a corrente nominal de desarme.

2	REVISÃO GERAL	JUN / 2005
1	REVISÃO GERAL	FEV / 2005
0	EMIÇÃO INICIAL	

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ASSINATURA
---------	-----------	------	------------



Companhia Paulista de Obras e Serviços
Rua Vergueiro nº 70 - Vila Mariana - São Paulo - Cep: 04018-001 - Tel: (011) 1 3528 0022 - cpos@cpos.com.br

EMPREENDIMENTO / CLIENTE

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO
NA REGIÃO DA MATA ATLÂNTICA – PQ. ILHABELA
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO

A 4 0 2 6 2

LOCAL / MUNICÍPIO

PRAÇA ALFREDO OLIANI, S/N
ILHABELA – SP.

ÁREA TÉCNICA

ELÉTRICA

E - A1 - 004
REV - 2

PLANTAS

PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR

TOMADAS DE FORÇA E PONTOS DE TELEFONE E LÓGICA

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 50 1 1,50m	1 : 50	JAN / 05

ESCRITÓRIO TÉCNICO

TE – UNIDADE DE PROJETOS

	A.R.T.	0600317857
RESPONSÁVEL TÉCNICO	C.R.E.A.	

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DE CAMPOS

APROVAÇÃO CPOS

SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DE CAMPOS

INTERVENÇÃO ESPECIAL

ELOY FERNANDES VIEGAS JR.

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DA CPOS. NÃO PODEMOS SER REPRODUZIDO, NEM TUDO, OU EM PARTE, SEM SUA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

ARQUIVO: E - A1 - 004

ESC. PLOTAGEM: 1 = 1